



BW-FBG-01 系列

光纤光栅温度传感器

技术手册



产品介绍

1.1 概述:

BW-FBG-01光纤光栅温度传感器是专门用于混凝土、钢筋混凝土或环境温度测量，以便长期观测其结构温度的变化，进行状态分析，达到示警以及故障诊断的目的。

BW-FBG-01采用独特的金属封装结构，具有测量精度高、测量范围大、重复性能好、可靠性高、抗干扰、易于组建分布式传感网络等优点。主要应用于桥梁、大坝等大型土木工程的安全监测，一方面可作为其他类型光栅传感器提供温度补偿，另一方面可作为环境温度计使用。

1.2 产品原理:

光纤Bragg光栅(FBG,FiberBraggGrating)由于其结构简单、性能稳定，已被广泛的应用各型传感器中。

当光经过光纤Bragg光栅时，满足Bragg相位匹配条件的光会被反射回来；对不满Bragg相位匹配条件的光，几乎全部会被投射出去。并且其传感特性会随着周围环境的变化而变化，利用光纤光栅对温度、压力的敏感特性，可制成各型温度、压力传感器。




图1.2.1 光纤Bragg光栅的基本传感原理

基于光纤光栅的传感原理可知，光纤光栅的信号是波长编码的信号，但在实际应用中，光纤光栅传感器主要是用于测量温度、应力等物理量，就需要将这些物理量转变为波长信号。

由耦合模理论可知：当满足相位匹配条件时，光栅的谐振波长为：

$$\lambda_B = 2n_{eff} \Lambda$$

式中 λ_B ——光纤光栅的谐振波长；

n_{eff} ——光纤光栅传播模式的有效折射率；

Λ ——光栅周期；

其中任何一个参量的改变，都会引起光纤光栅谐振波长发生偏移。由此，可以得出光纤Bragg光栅谐振波长的偏移量 $\Delta\lambda_B$ 为：

$$\Delta\lambda_B = 2\Delta n_{eff} \Lambda + 2n_{eff} \Delta\Lambda$$

当光纤光栅受到的外界应力或者环境温度发生变化时，引起 n_{eff} 和 Λ 的变化，应力变化通过弹光效应进而引起了光纤光栅谐振波长的偏移，通过光谱仪或者光电检测系统，检测出谐振波长的偏移量，就可通过相应算法计算出相应的应力、温度的变化量。



图1.2.2: BW-FBG-01光纤光栅温度传感器

1.3 产品优势:

- (1) 安装、布设简便、性能稳定、抗疲劳、耐久性强、抗电磁干扰;
- (2) 内部光纤感知区采用悬空封装, 长期零点稳定、温度漂移小、安装操作简便、动态特性良好。
- (3) 尾部传输线采用耐腐蚀PE披覆铠装光缆, 具有优异的耐温和耐腐蚀性能。

二、主要技术参数:

- 1. 名称: BW-FBG-01光纤光栅温度传感器
- 2. 量程: $-40^{\circ}\text{C}\sim 120^{\circ}\text{C}$
- 3. 分辨率: 0.1°C
- 4. 测量精度: 0.3°C
- 5. 中心波长: $1528\sim 1568\text{nm}$
- 6. 反射率: $\geq 90\%$
- 7. 安装方式: 粘贴或绑扎
- 8. 用途: 温补器、环境温度计

三、安装步骤:

3.1 注意事项:

BW-FBG-01温度光纤光栅传感器属于高精度测量产品，在运输、使用、安装过程中注意轻拿轻放，切忌硬拉硬拽或撞击敲打，以免损坏或影响传感器的精度及稳定性。


BW-FBG-01温度光纤光栅传感器虽可适应恶劣环境，在使用时应注意避免超过测量范围，同时应避免传感器长期在强酸、强碱的环境下工作。

3.2 初始检验:


光纤光栅传感器安装前，首先需检测外观是否完整、有无破损，然后将其连接到解调仪上，查看是否有波长数据正常输出，待数据稳定后，检查波长与相关参数设置是否接近，检测无误后可安装应用。

3.3 传感器安装:

1、安装方式一：如下图所示，用8mm线卡和钉子将温度传感器固定在墙面上。



2、安装方式二：如下图所示，用铁丝将温度传感器固定在钢筋上。



3.3 光缆连接:

传感器和光缆接头应采取相印的保护措施,使其免受机械损伤,建议根据现场实际情况用角钢或槽钢加工成盖板扣在传感器顶部。

安装好的光缆每隔一定距离应当以线扣或扎带进行固定,以保证光缆走线整齐不松散为准,一般间隔1.5米固定一次,并将光缆穿入软管内进行二次保护,软管尽量放置在安全区域。连接方式一般有法兰盘连接和熔接方式两种。

每个传感器安装后都应采集初始波长读数,以供后期对照。法兰盘连接:一般用于1至3个光栅传感器串联、传输距离较短的情况下使用,直接将传感器的FC/APC接头与法兰盘对接,然后旋紧螺帽即可。对接过程中应该注意,FC/APC接头上的卡栓与法兰盘上的凹槽位置相对应。

熔接方式:此种方式一般用于传感器布设数量较多,传输光缆距离较长的情况下使用。建议由专业的光纤维修工或熟练技工完成。

注意:光纤在熔接前,要将光缆的FC/APC头接入解调仪,确保该传感器的波长正确及损耗在合理范围内,否则,需检查光缆通道,排查问题后,方可将该传感器尾纤熔接到通道光缆。

四、数据读取和处理:

数据读取:

光纤光栅传感器采用相应配套的光纤光栅解调仪读取数据。将光纤传感器传输线通过FC/APC接头接入光纤光栅解调仪,打开光纤光栅解调仪上位机软件对传感器进行扫描即可读出相应波长值,在软件界面传感器设置栏进行相应参数设置,便可将波长的变化转化为对应的物理量变化值。

每个传感器安装后都应采集初始波长读数,以供后期对照,但传感器安装后存在徐变过程,因此建议安装2-3天后再进行采集。传感器需配备温度传感器进行温度补偿,补偿温度变化所导致的波长变化,从而剔除掉温度的影响。

计算方程:


温度计算方程式: $\Delta T_i = \frac{\lambda_i - \lambda_0}{k}$		
λ_i :时刻传感器输出的波长(nm)	λ_0 : "0" 时刻传感器初始波长 (nm)	
k:传感器一次项系数	0.0096	nm/°C

五、问题处理:

光纤光栅传感器的日常保养只需周期检查光缆的连接处是否牢固，定期用酒精棉球清洁跳线接头。传感器内部密封，用户不可拆开维修。

常见问题：连接解调仪器后无波长读数，查看接口是否对准；光谱图显示波长峰值较低则表明数据传输过程中能量损耗较大，传输线路弯折或出现断点，需要修复；如果传感器测量值与被测物体的实际值存在偏差，检查解调仪对应传感器参数设置是否正确。

光纤光栅温度传感器尺寸示意图:



BW-FBG-01 系列

光纤光栅温度传感器

无锡北微传感科技有限公司

地址：无锡市滨湖区绣溪路 58 号 30 幢

热线：400-618-0510

邮箱：sales@bwsensing.com

网址：www.bwsensing.com.cn